

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Найменування: **Комунальне підприємство "Комунсервіс" Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області**
2. Місце знаходження: **вул. Європейська, 14, м. Заводське, Полтавська область, 37240**
3. Код ЄДРПОУ: **37137420**
4. Категорія предмета закупівлі: **Товар**
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Дизель-генератор АКСА модель APD25 (або еквівалент) (31121100-1 - Дизель-генераторні установки), Дизель-генератор АКСА модель APD44 (або еквівалент) (31121100-1 - Дизель-генераторні установки) згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 31120000-3 - Генератори**
6. Дата оголошення: **жовтень 2025 року**
7. Процедура закупівлі: **відкриті торги**
8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:
 - 8.1. Ідентифікатор плану: **UA-P-2025-10-10-009311-a**
 - 8.2. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-10-10-007884-a**
9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: **Згідно із технічним завданням, яке зазначене у додатку 1 до тендерної документації.**
Товар повинен відповідати наступним умовам:
Дизель-генератор АКСА модель APD25 (або еквівалент)

ХАРАКТЕРИСТИКА	Значення
Модель	APD 25(або еквівалент)
Потужність резервна (LTP кВт)	Не менш 20
Потужність номінальна (PRP кВт)	Не менш 17,6
Струм (А)	Не менш 36
Виробник двигуна	AKSA(або еквівалент)
Модель двигуна	A4CRX24(або еквівалент)
Потужність двигуна номінальна (кВт)	Не менш 22,5
Кількість цилиндрів	4
Об'єм масла в двигуні, л	Не менш 8,5
Об'єм охолоджуючої рідини, л	Не менш 18,5
Оберти двигуна, 1\хв	1500
Електрична система управління	12 V d.c.
Витрата палива, при 100% навантаженні	Не менш 6,4 л\год
Витрата палива, при 75% навантаженні	Не менш 5,7 л\год
Витрата палива, при 50% навантаженні	Не менш 4,8 л\год
Виробник альтернатора	Той самий, тобто одного виробника (підтверджується технічним паспортом).
Модель	AK 218 (або еквівалент)
Потужність	Не менш 22,5 кВА
Частота	50 Гц
Кількість фаз	3
COS φ	0,8
Напруга альтернатора (В)	400\230 В при 50 Гц
Габаритні розміри Санору	
Довжина, мм	Не менш 1980
Ширина, мм	Не менш 950

Висота, мм	Не менш 1200
Вага (без рідин), кг	Не менш 790
Місткість паливного баку, л	Не менш 60
Комплектація дизельного генератора	
- Дизель-генератор АКСА модель APD25 (або еквівалент) - У всепогодньому шумопоглинаючому кожусі; - Двигун АКСА; (або еквівалент) - Альтернатор АКСА; (або еквівалент) - Підігрів сорочки охолодження двигуна; - Акумуляторні батареї з кабелем і клемми; - Автоматична підзарядка акумуляторної батареї; - Панель управління генератором DSE Англія (або аналог); - Ремболти для підйому краном; · - Заправлений технічними рідинами · - Проведення пуско-налагоджувальних робіт на об'єкті Замовника	

Дизель-генератор АКСА модель APD44 (або еквівалент)

ХАРАКТЕРИСТИКА	Значення
Модель	APD 44(або еквівалент)
Потужність резервна (LTP кВт)	Не менш 35,2
Потужність номінальна (PRP кВт)	Не менш 32
Виробник генератора та альтернатора	Той самий, тобто одного виробника
Модель двигуна	A4CRX37 (або еквівалент)
Потужність двигуна номінальна (кВт)	Не менш 37
Кількість циліндрів	4
Об'єм масла в двигуні, л	Не менш 10
Об'єм охолоджуючої рідини, л	Не менш 16
Оберти двигуна, 1\хв	1500
Електрична система управління	12 V d.c.
Витрата палива, при 100% навантаженні	Не менш 10,4 л\час
Витрата палива, при 75% навантаженні	Не менш 7,72 л\час
Витрата палива, при 50% навантаженні	Не менш 5.15 л\час
Виробник альтернатора	AKSA
Модель	AK 232
Потужність	Не менш 40 кВА
Частота	50 Гц
Кількість фаз	3
COS φ	0,8
Напруга альтернатора (В)	400\230 В при 50 Гц
Габаритні розміри Сапору	
Довжина, мм	Не менш 2094
Ширина, мм	Не менш 950
Висота, мм	Не менш 1359
Вага (без рідин), кг	Не менш 940
Місткість паливного баку, л	Не менш 76
Комплектація дизельного генератора	
- Дизель-генератор АКСА модель APD44 (або еквівалент) - У всепогодньому шумопоглинаючому кожусі; - Двигун АКСА; (або еквівалент)	

- Альтернатор AKSA;(або еквівалент)
- Підігрів сорочки охолодження двигуна;
- Акумуляторні батареї з кабелем і клемми;
- Автоматична підзарядка акумуляторної батареї;
- Панель управління генератором DSE Англія (або аналог);
- Ремболти для підйому краном;
- Проведення пуско-налагоджувальних робіт на об'єкті Замовника

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника, які виникають при здійсненні поставлених завдань та веденню його діяльності.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на сайтах постачальників, отриманих комерційних пропозицій від постачальників товару, з урахуванням реальних потреб підприємства на підставі здійсненого аналізу ринку товару, з врахуванням наявних відгуків від користувачів та оптимального співвідношення ціни та якості. Очікувана вартість визначена на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за №275 від 18.02.2020 року із змінами.

Щодо посилання в назві предмета закупівлі на конкретну торгівельну марку та модель певного товару, то Замовником обране відповідне посилання з огляду на функціональність таких дизельних генераторів з врахування наявного фінансування Замовника, що в свою чергу відповідає виконанню покладених функцій на Замовника, в частині зокрема забезпечення центрального водопостачання та водовідведення, котре потребує продуктивного з відповідною частотою електричного струму.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі зумовлено функціональними властивостями таких дизельних генераторів, що дозволить забезпечити підтримку та ведення господарської діяльності Замовника, навіть за умов відключення електромережі загального користування.

11. Строк виконання робіт: **до 31.12.2025 року**

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: **798900,00 грн. (сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот гривень нуль копійок) (з ПДВ)**

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

798900,00 грн. (сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот гривень нуль копійок) з ПДВ. Очікувану вартість закупівлі сформовано на підставі самостійного аналізу ринку цін з відкритих джерел на аналогічні за технічними характеристиками товару.

14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Місцевий бюджет: код КЕКВ 3210 - 7989000 00грн

Довідка про зміну до кошторису на 2025 р. КП «Комунсервіс» м. Заводське Полтавської обл. Миргородського р-ну, від 16 вересня 2025 року затверджена секретарем ради Ларисою Палаженко;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2025 рік 37137420 КП «Комунсервіс» за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

від 16 вересня 2025 року затверджена директором Володимиром Мельником та погоджений секретарем ради Ларисою Палаженко.